

Bauwerksverzeichnis

Anlage

Entlastungsanlagen (incl. Detailangaben, Teil 1):

Lfd. Nr.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Bez.	Anlagen-nummer DA/Bay	Art der Entlastungsan-lage	Entwässerungssystem	Name Gewässer	Gewässer-kennzahl	Gewässer-ordnung	Einzugs-gebiet A _{EG} (km ²)	Örtlichkeit/Lage (Bau-werk)	Mittl. Niedrig-wasserabfluss MNQ (m ³ /s)	Mittelwasser-abfluss MQ (m ³ /s)	1-jährl. Hoch-wasserabfluss HQ1 (m ³ /s)	Wasserkörper (WRRL)	Gemarkung (Einleitung)	Flur-Nr. (Einleitung)	UTM 32 Ostwert (Einleitung)	UTM 32 Nordwert (Einleitung)	Au (ha)	Art der Drossel	Drosselabfluss gem. Planung (l/s)
1	RÜ Gießbeck-platz	05383-A-022	RÜ	Misch-system	Schlangen-bach	-	3	-	Gießbeck-platz	-	-	-	-	Baiersdorf	382/2	646577	5502784	6,17	Drossel-blende (D= 170 mm)	95

Entlastungsanlagen (incl. Detailangaben, Teil 2):

Lfd. Nr.	2	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
	Bez.	max. mögliche Entlastung Q _{entlast} bei Bemessungs-regen p=0,33/s (l/s)	Messein-richtung	Grobstoff-rückhalt	Volumen Becken (m ³)	anrechenbares Kanalsvolumen (m ³)	Gesamt-Volu-men (m ³)	Spez. Speichervolu-men (m ³ /ha)	Q _{zul} (l/s)	Regenabflus-sende q _{reg} (l/s/ha)	Kritischer Abflus Q _{crit} (l/s)	Fremdwasser-Q _{FW} (l/s)	Zulässige Entlastungsrate (%)	rechnerische Entlastungs-haftigkeit (l/s) (K _{EL})	rechnerische Entlastungs-dauer (h/a)	rechnerisches Entlastungs-volumen (m ³ /a)	Ab dem Zeit-punkt	Hydraulische Einheit (Vw/BayAb-wAG 2.2.1)
1	RÜ Gießbeck-platz	661	nein	nein	-	-	-	-	1,3	-	86	0,3	-	-	-	-	ab 01.01.2022	HE-ERH-3